



VERBALE PROVA DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Il giorno alle ore, il Sig. in qualità di Coordinatore per l'Emergenza dell'edificio cod., ha effettuato la prova di emergenza ed evacuazione in ottemperanza all'obbligo di applicazione del Piano d'Emergenza, D.M. 10/03/98, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Prova effettuata

- con preavviso per tutti gli occupanti
con preavviso al personale
con preavviso nell'ordine di minuti
a sorpresa

Esito della prova

- insufficiente
sufficiente
adeguato al livello richiesto
ottimale

Gli addetti all'emergenza hanno messo in atto le seguenti procedure:

deciso l'ordine di evacuazione, diffuso l'ordine di evacuazione, guidato i presenti verso il punto di raccolta esterno, usciti per ultimi dopo essersi accertati che nessuno fosse rimasto all'interno, interrotto o simulato l'interruzione di energia elettrica e gas.

Si ricorda che in caso di prova di evacuazione non vengono allertate le forze pubbliche.

Tempo impiegato per l'evacuazione dell'edificio :

Tempo impiegato per il raggiungimento del punto di raccolta :

Vie di esodo disponibili o percorribili :

Eventuali ulteriori osservazioni:

Four horizontal dashed lines for additional observations.

Table with columns for 'ADDETTI PRESENTI' (staff present) and 'N. persone coinvolte' (number of people involved). Includes fire extinguisher and first aid icons.

.....,



PROMEMORIA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA

Ai sensi dell'allegato 3 del D.M. 10 marzo 1998 - criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, si ricorda che gli edifici dell'Ateneo sono da considerarsi tutti classificati RISCHIO ELEVATO. Di seguito sono riportati i parametri di esecuzione di un'evacuazione.

	BASSO	MEDIO	ELEVATO
NUMERO MINIMO VIE DI USCITA	1	1	2
MAX LUNGHEZZA PERCORSO FINO A LUOGO SICURO	45-60 m	30-45 m	15-30 m
MAX TEMPO PER EVACUAZIONE	5 minuti	3 minuti	1 minuto
MAX DISTANZA DA USCITA DI PIANO	12-45 m	9-30 m	6-15 m
MAX TEMPO PER GIUNGERE AD USCITA DI PIANO	3 minuti	1 minuto	30 secondi
PIÙ DI UNA USCITA DI PIANO SE	<ul style="list-style-type: none">• affollamento > 50 persone• pericolo esplos./incendio• lungh. percorso > 60 m.	<ul style="list-style-type: none">• affollamento > 50 persone• pericolo esplos./incendio• lungh. percorso > 45 m.	<ul style="list-style-type: none">• affollamento > 50 persone• pericolo esplos./incendio• lungh. percorso > 30 m.
LARGHEZZA USCITE	Max affollamento/ 50x 0,60 (metri) – minimo 0,80 m.		
APERTURA PORTE IN DIREZIONE ESODO OBBLIGATORIA SE	<ul style="list-style-type: none">• affollamento > 50 persone	<ul style="list-style-type: none">• affollamento > 50 persone	sempre

- mantenere le uscite e i percorsi sempre liberi ed agibili
- provvedere ad una manutenzione periodica delle porte e dei dispositivi di apertura
- verificare la correttezza del percorso dopo ogni modifica delle disposizioni dell'attività
- evitare la presenza di specchi se possono causare disorientamento
- prevedere percorsi di lunghezza non superiore a 15-30 metri, a meno che non esistano impianti automatici di spegnimento
- vietare l'uso di ascensori e montacarichi durante le emergenze
- vietare il ritorno sui propri passi ad eccezione di casi in cui le vie d'esodo siano impraticabili
- in presenza di porte girevoli o scorrevoli ad apertura automatico od interblocco, prevedere uscite supplementari (con le caratteristiche delle uscite di sicurezza)
- le vie d'esodo devono sempre condurre ad un luogo sicuro
- le scale devono normalmente essere protette dagli effetti di un incendio, mantenute sgombre e, ove siano presenti porte resistenti al fuoco, queste devono essere mantenute in posizione chiusa salvo che siano munite di dispositivo di autochiusura.